



Zabierzów, 29 sierpnia 2022

Co się stało?

Nastąpiło skażenie wody w wodociągu zasilającym miejscowość Kleszczów.

W dniu 29 sierpnia 2022 otrzymaliśmy wyniki badań, które potwierdziły nasze podejrzenia.

Co zrobiliśmy?

1. W sobotę 27 sierpnia poinformowaliśmy mieszkańców o podejrzeniu skażenia wody;
2. Zapewniliśmy zastępczą dostawę wody: dwa beczkowsy i wodę butelkowaną;
3. Powiadomiliśmy Sołtysa Kleszczowa, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i Wójta Gminy Zabierzów;
4. Dokonaliśmy inspekcji ujęć wody oraz urządzeń dezynfekujących wodę;
5. Zwiększyliśmy dawkę dezynfekująca wodę wydobywaną ze studni głębinowych;
6. W sobotę 27 sierpnia rozpoczęliśmy dezynfekcję oraz płukanie wodociągu w celu usunięcia zanieczyszczenia. Prace były kontynuowane w niedzielę.

Co zrobimy?

1. W poniedziałek, 29 sierpnia pobierzemy 6-8 próbek wody z różnych miejsc wodociągu i prześlemy je do badania w akredytowanym Centralnym Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa;
2. Trwa dezynfekcja i płukanie sieci i zbiorników retencyjnych;
3. We wtorek pobierzemy kolejne próbki wody;
4. W wtorek 30 sierpnia do 15:00 prześlemy informacje o częściowych wynikach badań jakości wody;
5. Na pełne wyniki badań próbek z poniedziałku, z uwagi na wymagania metod badawczych musimy czekać do czwartku 1 września.
6. Prosimy o śledzenie informacji na stronie: <https://pukzabierzow.pl/category/aktualnosci/>

Marek Janas

Prezes Zarządu PUK Zabierzów Sp. z o.o.