



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krakowie**

Kraków dn. 22.12.2023 r.

HK.7071.486.2023

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
Zabierzów Sp. z o.o.**  
ul. Kolejowa 38; 32-080 Zabierzów

**DECYZJA NR 902 / 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537), art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 12 ust.1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm. ), § 3 ust. 1 pkt. 1 i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie otrzymanych w dniu 22 grudnia 2023 r. sprawozdań z badań jakości prób wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, w związku z realizacją decyzji PPIS w Krakowie nr 886/2023

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej siecią wodociągu publicznego Kleszczów w związku ze spełnieniem wymagań określonych w załączniku Nr 1 część A Tabela 1 i część C Tabela 1 Lp. 1 i 2, Tabela 2 Lp. 3, 6, 8, 9, 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*.

W dniu 15.12.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przedstawiciel laboratorium GBA Polska dokonał poboru próby wody do badań laboratoryjnych, w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym z punktu zgodności: wodociąg publiczny Kleszczów - hydrofornia. Badania jakości wody zostały przeprowadzone przez GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Zgodnie z otrzymanym w dniu 18.12.2023 r. sprawozdaniem cząstkowym z badania nr 24675/12/23 próby wody pobranej w hydroforni Kleszczów diagnostyka laboratoryjna

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9  
www.gov.pl/web/psse-krakow e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP  
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,  
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99  
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

wykazała skażenie mikrobiologiczne wody dostarczanej wodociągiem publicznym Kleszczów tj.: obecność bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk).

W dniu 18 grudnia 2023 r., w związku z ww. przekroczeniami mikrobiologicznymi PPIS w Krakowie wydał decyzję administracyjną nr 886/2023, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawaną z sieci wodociągu publicznego Kleszczów.

W decyzji tej m.in. nakazano zarządzającemu wodociągiem tj. Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. zapewnić zastępcze źródło wody do spożycia przez ludzi dla mieszkańców w miejscowości Kleszczów, której jakość będzie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*; oraz skutecznie powiadomić odbiorców wody o stwierdzeniu braku jej przydatności do spożycia przez ludzi.

W dniu 19 grudnia 2023 r. zostały pobrane do badań laboratoryjnych (w ramach kontroli wewnętrznej), w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym próby wody z punktów, tj.:

- Hydrofornia, kurek czerpalny
- Kleszczów 24 dom jednorodzinny
- Kleszczów 185 dom jednorodzinny

Diagnostyka laboratoryjna ww. próby wody, wykonana w Centralnym Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A. ul. Lindego 9 w Krakowie wykazała, że jakość wody w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia m.in. podstawowe wymagania określone w części A załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt.1 ww. *rozporządzenia* „właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust.1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 *ustawy*, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do *rozporządzenia* oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody”.

Działając na podstawie powołanych we wstępie przepisów oraz ustalonego stanu faktycznego, PPIS w Krakowie orzekł jak w sentencji.

**Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym.**

**Pouczenie:**

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z siedzibą w Krakowie ul. Prądnicka 76 za pośrednictwem PPIS w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  
Z dniem doręczenia PPIS w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W korespondencji należy powoływać się na numer niniejszej decyzji.

**Otrzymują:**

1. Adresat + załącznik - komunikat nr 2
2. Wójt Gminy Zabierzów, Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów (ePUAP)
3. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (ePUAP) + e-mail: kryzys.wsse.krakow@sanepid.gov.pl)
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (e-mail: pczk@powiat.krakow.pl)
5. aa (HK, HŻ, HD)