



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krakowie**

Kraków dnia 22.07.2024 r.

HK.9022.135.2024

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
Zabierzów Sp. z o.o.**

ul. Kolejowa 38  
32-080 Zabierzów

**DECYZJA NR 652 /2024**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537), art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 12 ust.1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 3 ust. 1 pkt. 1 i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz na podstawie otrzymanych w dniu 22 lipca 2024 r. sprawozdań z badań jakości prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, w związku z realizacją decyzji PPIS w Krakowie nr 639/2024

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej siecią wodociągu publicznego Karniowice , w związku ze spełnieniem wymagań określonych w załączniku Nr 1 część A Tabela 1 i część C Tabela 1 Lp. 1 i 2, Tabela 2 Lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

**UZASADNIENIE**

Na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*.

W dniu 16 lipca 2024 r., w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi, upoważniony przedstawiciel PPIS w Krakowie dokonał poboru prób wody do badań laboratoryjnych, w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym z wodociągu publicznego Karniowice, punkt zgodności - hydrofornia. Badania wody zostały przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (AB 601).

Zgodnie z otrzymanym w dniu 18 lipca 2024 r. sprawozdaniem cząstkowym z badania LW/2713/N/2024/1 ww. próby wody, diagnostyka laboratoryjna wykazała skażenie mikrobiologiczne wody dostarczanej wodociągiem publicznym Karniowice tj.: obecność bakterii grupy coli w ilości **13 jtk/100** ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk). Analizy laboratoryjne nie wykazały, w badanej próbce wody obecności bakterii grupy coli i Enterokoków.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9  
www.gov.pl/web/psse-krakow e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP  
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,  
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99  
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

W związku z powyższym PPIS w Krakowie wydał w dniu 18 lipca 2024 r. decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej wodociągiem publicznym Karniowice. W dniu 18 lipca 2024 r. zostały pobrane do badań laboratoryjnych (w ramach kontroli wewnętrznej), w kierunku mikrobiologicznym i fizykochemicznym próby wody z punktów, tj.:

- Karniowice -hydrofornia
- Karniowice, Remiza OSP
- Karniowice, hydrant przy ul. Krakowskiej nr 4
- Karniowice, hydrant ul. Krakowska przy placu zabaw

Diagnostyka laboratoryjna ww. prób wody, wykonana w dniach 18-21.07.2024 r. przez Centralne Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A. przy ul. Lindego 9 w Krakowie (certyfikat akredytacji PCA AB 776) wykazała, że jakość badanych prób wody w sieci wodociągu publicznego Karniowice w zakresie parametrów grupy A z uwzględnieniem badań w kierunku Enterokoków spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zatem uznać należy, że działania naprawcze podjęte przez Spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów przyniosły pozytywny rezultat.

Z przepisów § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanego dalej „rozporządzeniem” wynika, że woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia m.in. podstawowe wymagania określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badań jakości wody do spożycia przez ludzi, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

W niniejszym przypadku z uwagi na uwzględnienie przez organ, że załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne odbiorców zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Karniowice, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym, po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody z wodociągu publicznego Karniowice orzekł jak w sentencji.

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr Urszula Barańska  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**Pouczenie:**

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z siedzibą w Krakowie ul. Prądnicka 76 za pośrednictwem PPIS w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia PPIS w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
3. Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W korespondencji należy powoływać się na numer niniejszej decyzji.

Załącznik: Komunikat nr 2

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik: komunikat nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zabierzów, Urząd Gminy Zabierzów (e-PUAP)
2. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (ePUAP) + e-mail: kryzys.wsse.krakow@sanepid.gov.pl
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (e-mail: pczk@powiat.krakow.pl)
4. aa (HK)

Ref: Magdalena Palusińska , tel. 12 412 34 41 wew. 113